

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нытва

В.В. Попов
08 мая 2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ **ответственного за пожарную безопасность помещений**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность помещений.
- 1.2. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в с/п ДЛЮ «Тимуровец» д. Соснова в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нытва.
- 1.3. Ответственность за пожарную безопасность детских, административных корпусов, служебных и других помещений на территории с/п ДЛЮ «Тимуровец» несут должностные лица, специально назначенные приказом директора.
- 1.4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- 2.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом объекте.
- 2.2. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ.
- 2.3. Следить за состоянием:
 - территорий, эвакуационных путей и выходов;
 - загромождений подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории;
 - загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкапами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;
 - снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);
 - закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы;

2.4. Следить за исправностью средств первичного пожаротушения (пожарные краны, огнетушители т.п.) и обеспечением свободных проходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.

2.6. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений.

2.7. Разъяснять персоналу требования пожарной безопасности, действующие в лагере, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению.

2.8. Проводить первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в журнале инструктажа на рабочем месте. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.

2.9. Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий.

2.10. Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска.

2.11. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, оборудования силовой и электроосветительной сети;

- уборку помещений от производственных отходов и мусора;

- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

- выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

2.12. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры к их устранению.

2.13. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.

2.14. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить директору, либо его заместителю для принятия соответствующих мер.

2.15. После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи дежурному вахтеру под роспись.

Порядок действий при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность обязан:

- Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «101», «112» или по извещателю пожарной сигнализации. При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, а так же свою фамилию. Если о пожаре сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо

продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство (директора).

- В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.
- Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).
- Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.
- Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.
- Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.).
- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть имеющиеся коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
- Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны .
- Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Ответственный за пожарную безопасность
Заместитель директора

И.А. Вотинов